

# 設備詳細

階	室名	面積 (㎡)	給排水・ガス				実験用ガス				室内設置機器		電気		
			給水	給湯	冷却水	都市ガス	A r	H e	N2	a i r	実験台	ドラフト	200/100V (kVA)	3相200V (kVA)	
1 F ( 準 占 有 )	高温高压実験室	100.44	(パン ネ) Φ20	(パンネ) Φ20	(パンネ) Φ25	ドラフト チャンバー	各室 2口	4口	4口	4口	—	—	2 (無機)	60	40
	防塵室	66.25		—	(パンネ) Φ32	—		—	2口	2口			1 (無機)	10	10
	除振室 A	11.80	—	—	—	—		—	—	—			—	110	60
	除振室 B	16.40	(パンネ) Φ20	(パンネ) Φ20	—	ドラフト チャンバー		—	2口	1 (有機)					
	除振室 C	11.61	—	—	—	—		—	—	—					
	除振室 D	12.04	—	—	—	—		—	—	—					
	除振室 E	25.01	—	—	—	—		1口	1口	—					
3 F ( 占 有 )	実験室 A (3-1)	61.44	Φ20	Φ20	Φ40	Φ25	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ15	—	—	20	20	20
	実験室 A (3-2)														
	実験室 A (3-3)														
	実験室 A (3-4)														
	実験室 A (3-5)														
	実験室 A (3-6)														
	実験室 B (3-1)	49.92											10		
	実験室 B (3-2)														
	実験室 B (3-3)														
	研究室 (3-1)														
	研究室 (3-2)														
研究室 (3-3)	10														
4 F ( 占 有 )	実験室 A (4-1)	61.44	Φ20	Φ20	Φ40	Φ25	Φ9.53	Φ9.53	Φ9.53	Φ15	—	—	2 (無機)	20	30
	実験室 A (4-2)														
	実験室 A (4-3)														
	実験室 A (4-4)														
	実験室 A (4-5)														
	実験室 A (4-6)														
	実験室 B (4-1)	49.92											10		
	実験室 B (4-2)														
	実験室 B (4-3)														
	研究室 (4-1)														
	研究室 (4-2)	10											10		
	研究室 (4-3)														

※ 床はビニールシート仕上げ (研究室のみビニタイルOAフロア)。

天井高さは2.7m~3.0m (高温高压実験室のみ5m超)。

LAN 情報コンセント (10/100 Ethernet)

空調 室内機 (床置き) と室外機の各 1 台

電話 利用者ごとに電話会社と契約可能